

Sjekkliste for arbeid i høyden

Fall er en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på arbeidsplasser. Hvert år har 8 000 arbeidstakere på norske byggeplasser skaderelatert fravær. Dette tallet er altfor høyt. Derfor er det viktig at arbeidsgiver kartlegger farer og vurderer risikoen slik at arbeidet foregår på en sikker måte.

Eksempler på arbeid i høyden kan være arbeid på tak og i stige, arbeid på dekker og i stillas, arbeid i personløfter (lift) og arbeid på spinkle underlag med fare for å falle igjennom. Dette er hva Arbeidstilsynet ser på når de er på tilsyn.

Sjekkliste for arbeid i høyden:

1.

Har arbeidsgiver gjennomført en risikovurdering ved arbeid i høyden?

-Arbeidsmiljøloven § 3-1 andre ledd bokstav c,

-Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 7-1 og forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 17-1

2.

Har arbeidsgiver sørget for at arbeidet kan utføres uten fare for at personer eller gjenstander kan falle ned?

-Arbeidsmiljøloven § 4-4 første ledd

-Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) § 6-5

3.

Har arbeidsgiver sørget for at stillaset har varig og lett synlig skilt med opplysninger om eier, stillasbygger, arbeidsgiver og tillatte laster?

-Arbeidsmiljøloven § 4-4 første ledd

-Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 17-11

4.

Har arbeidsgiver sørget for at det skrives rapport om kontroll av stillas?

-Arbeidsmiljøloven § 4-4 første ledd

-Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 17-10

5.

Har arbeidsgiver sørget for sikker, bekvem og hensiktsmessig atkomst til stillaset for det arbeidet som skal utføres?

-Arbeidsmiljøloven § 4-4 første ledd

-Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 17-12 første ledd

6.

Er stillaset avsluttet mot tak eller toppen av andre konstruksjoner slik at de som skal arbeide fra stillaset eller bruke det som atkomst, ikke blir utsatt for skader ved fall?

-Arbeidsmiljøloven § 4-4 første ledd

- Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 17-19

7.

Har arbeidsgiver sørget for at stillasgulv har tilstrekkelig stivhet og styrke for å sikre tilfredsstillende arbeidsforhold og sikkerhet?

-Arbeidsmiljøloven § 4-4 første ledd

-Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) § 17-14 andre ledd

OBS! Listen er ikke utfyllende. BNL oppfordrer bedriften å følge regelverket og tips fra Arbeidstilsynet. Se link under.

Viktig

Les mer om tips på Arbeidstilsynets hjemmesider: <https://www.arbeidstilsynet.no/tema/arbeid-i-hoyden/>

Spesielt om stillas: <https://www.arbeidstilsynet.no/tema/arbeid-i-hoyden/bruk-av-stillas/>

Stillashåndboka: <http://bnl.no/globalassets/dokumenter/hms/stillasbruk2016.pdf>

Stillasbevis: <http://eba.no/Medlem/hms1/Stillasbevis/>